



PEMERINTAH KOTA BONTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN

Jl. Brigjen Katamso No.03 Telp. (0548) 23555 / 23055 (hunting) Faks (0548) 29696
Website : www.pdamkotabontang.co.id Email : pdamtirta_taman@yahoo.com
Bontang - Kalimantan Timur



Bontang, 23 Januari 2018

K e p a d a

Yth. **Seluruh Pelanggan PDAM Tirta Taman**

Kota Bontang

di-

B o n t a n g

P E M B E R I T A H U A N

Nomor : 690/32 /PDAM-BTG/HBL/I/2018

Sehubungan dengan adanya kerusakan motor pompa yang terbakar pada Deep Well (sumur dalam) yang berlokasi di " K.S Tubun " dengan alamat Jalan K.S Tubun - Kelurahan Tanjung Laut Indah, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pendistribusian air kepada pelanggan mengalami gangguan. Terkait dengan hal tersebut, kami menghimbau agar pelanggan dapat menggunakan air seperlunya.

Daerah yang mengalami gangguan pelayanan, meliputi :

1. Jalan K.S Tubun;
2. Jalan Pattimura (ex. R. Soeprpto);
3. Jalan Kapt. Piere Tendean Bontang Kuala dan sekitarnya;
4. Jalan Awang Long;
5. Jalan Sam Ratulangi (ex. Djuanda);
6. Jalan Sutan Syahrir, Jalan Pelabuhan Tanjung Laut Indah;
7. Komp. Perumahan BTN KCY;
8. Jalan Ahmad Yani.

Deep Well yang rusak tersebut, masih dalam proses perbaikan. Demikian disampaikan, mohon maaf atas terganggunya pelayanan kami. Terima kasih.

Direktur

Suramin, SE
Nik 640 295 277

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Bontang (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kota Bontang
3. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Bontang di Bontang
4. Kabag Humas Dan Kasubag Peliputan dan Pemberitaan Pemkot Bontang
5. Camat Bontang Utara dan Bontang Selatan
6. Lurah Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Api-Api, Bontang Baru, Bontang Kuala
7. Arsip

BDH/AMU